

冷量配置表--中央空调

序号	楼层	空调区域			空调室内机组					空调室外主机		
		名称	面积 m ²	单位 冷量 W/m ²	设备名称	设备型号	制冷量 W	数量 台	总冷量 W	型号	额定制冷量 W	超配率
1	四层	办公室1	18	200	低静压风管式内机	36风管式室内机	3600	29	104400	900室外机 +1010室外机	199	1.04
2		办公室2	24	208	低静压风管式内机	50风管式室内机	5000	2	10000			
3		办公室3	27	207	低静压风管式内机	56风管式室内机	5600	4	22400			
4		会议室	124	238	低静压风管式内机	100风管式室内机	10000	3	30000			
5		公共区域	120	266	低静压风管式内机	160风管式室内机	16000	2	32000			
合计								40	198800			



办公中央空调采购项目

一、设备清单

序号	设备名称	设备型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	室外机	HVR-1010W/SM2FZBph	1	台	58900	58900	海信
2	室外机	HVR-900W/SM2FZBph	1	台	51784	51784	海信
3	低静压风管式	HVR-36F/G2FZBp	29	台	2314	67106	海信
4	低静压风管式	HVR-50F/G2FZBp	2	台	2682	5364	海信
5	低静压风管式	HVR-56F/G2FZBp	4	台	2632	10528	海信
6	低静压风管式	HVR-100F/G2FZBp	3	台	3455	10365	海信
7	低静压风管式	HVR-160F/G2FZBp	2	台	3725	7450	海信
8	新风系统	KPI-3521/F	4	台	14235	56940	海信
8	线控器	HYXC-VC01	40	台	220	8800	海信
9	小计					277237	

二、辅材及安装

序号	辅材名称	规格/型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	冷媒铜管	Φ41.4	m	86	142	12212	上海飞轮
2	冷媒铜管	Φ38.1	m	136	126	17136	上海飞轮
3	冷媒铜管	Φ28.6	m	93	86	7998	上海飞轮
4	冷媒铜管	Φ12.7	m	228	39	8892	上海飞轮
5	冷媒铜管	Φ31.75	m	93	96	8928	上海飞轮
6	冷媒铜管	Φ19.05	m	126	42	5292	上海飞轮
7	冷媒铜管	Φ22.2	m	142	63	8946	上海飞轮
8	冷媒铜管	Φ9.53	m	198	24	4752	上海飞轮
9	冷媒铜管	Φ15.88	m	226	42	9492	上海飞轮
10	冷媒铜管	Φ25.4	m	46	73	3358	上海飞轮
11	冷媒铜管	Φ6.57	m	82	21	1722	上海飞轮
12	VC塑料管(冷凝水)	De32、De50、De40	m	234	12	2808	日丰
13	分歧管	YE-302SN等规格	个	32	130	4160	海信
14	铜管保温	/	m ²	3	1360	4080	华美
15	单层活动百页风口	1000×300	个	40	68	2720	定制
16	双层活动百页风口	300×300	个	56	56	3136	定制
17	控制线	/	项	1	2000	2000	国标
18	信号线	BV*0.75	项	1	1500	1500	国标
19	PVC线管	25	项	1	1000	1000	国标
20	辅助材料		项	1	3000	3000	国标

	电源线	电源线人工及材料	项	1	9800	9800	精工安装
21	室内机安装费		台	40	1000	40000	精工安装
22	室外机安装费		台	2	1800	3600	精工安装
	新风安装费		项	4	2000	8000	精工安装
	吊机费用		项	1	1500	1500	精工安装
	外机基础	调外机基础建造人工及材料	项	1	3000	3000	精工安装
23	小计					179032	
24	总价			/	/	456269	

备注：此报价不含主机基础、室外机电源线